

## 試 験 成 績 書

品名：セントラル換気用給排気グリル

形名：AT-50QUK

検査項目	検査規格	判定
表 示	スタンプは機種名、ロット印は製造番号の確認	合格
外 観	バリ・傷・変形・変色・汚れ等なきこと	合格
機 能	風量調節板：正常に動作すること	合格