

## 試 験 成 績 書

品名：電動給気シャッター <本体>

形名：AT-150TQE3

定格：AC100V 50Hz/60Hz

| 検査項目 | 検査規格                                             | 判定 |
|------|--------------------------------------------------|----|
| 絶縁抵抗 | DC500V 絶縁抵抗計により、充電部と非充電金属部の絶縁抵抗を測定し、50MΩ 以上であること | 合格 |
| 絶縁耐力 | AC1200V/1 秒間印加(トリップ電流 10mA 以下)に耐えること             | 合格 |
| 通電検査 | 検査特性を満足し、正常に動作すること                               | 合格 |
| 騒音   | 異常な騒音なきこと                                        | 合格 |
| 表示   | 本体銘板は機種名、製造番号の確認<br>シワ・傾き・浮き・汚れ等なきこと             | 合格 |
| 外観   | バリ・傷・変形・変色・汚れ等なきこと                               | 合格 |